

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №14**

ОГРН 1176196007833
ИНН 6149019737 КПП 614901001
346130, Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Дмитрия Кравцова, 1

№ _____

Начальнику ОНД и ПР
по Миллеровскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ростовской области- Главному
государственному инспектору
Миллеровского района
по пожарному надзору

Димитрову В.А.

исх. № 203 от 23.09.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ

Об устранении в установленный срок нарушений требований пожарной безопасности выявленных в ходе плановой проверки МБДОУ детский сад №14, проведённой начальником ОНД и ПР по Миллеровскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Миллеровского района по пожарному надзору майором вн.сл. Димитровым В.А. с 16.08. по 27.08.2021г. во исполнение распоряжения от 23.07.2021г. №54.

На основании Предписания № 54/1/1 от 27 августа 2021г. « Об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара», выданному МБДОУ детский сад № 14 и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в МБДОУ детский сад №14 в установленные Предписанием сроки устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. 15.09.2021г. устранено нарушение п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 - на объекте защиты МБДОУ детский сад №14 обозначено направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения, пожарным гидрантам №1 и №2 указателями со светоотражающей поверхностью с чётко нанесёнными цифрами и расстоянием до их места расположения. Расстояние указано от здания до гидранта. Фото прилагается. Срок исполнения, согласно вышеуказанного Предписания - до 01.10.2021г.
2. 16.09.2021г. устранено нарушение п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479-

- на объекте защиты в здании МБДОУ детский сад №14 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 все светильники аварийного освещения отличаются от светильников рабочего освещения нанесёнными знаками – А красного цвета. Фото прилагается.

Срок исполнения, согласно выше указанного Предписания – до 01.12.2021г.

Заведующий МБДОУ детский сад № 14



Г.А. Яценко

Ответственный за пожарную безопасность
МБДОУ детский сад «№14

В.И.Воробьева