

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №14**

Начальнику ОНД и ПР по Миллеровскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
Главному государственному инспектору  
Миллеровского района по пожарному надзору  
Димитрову В.А.


**ИНФОРМАЦИЯ**

Об устранении в установленный срок нарушений требований пожарной безопасности выявленных в ходе плановой проверки МБДОУ детский сад №14, проведённой начальником ОНД и ПР по Миллеровскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области - главным государственным инспектором Миллеровского района по пожарному надзору майором вн.сл. Димитровым В.А. с 16.08. по 27.08.2021г. во исполнение распоряжения от 23.07.2021г. №54

На основании Предписания № 54/1/1 от 27 августа 2021г. « Об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара», выданному МБДОУ детский сад № 14 и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в МБДОУ детский сад №14 в установленный Предписанием сроки устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. 15.09.2021г. устранено нарушение п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 – На объекте защиты МБДОУ детский сад №14 обозначено направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения, пожарным гидрантам №1 и №2 указателями со светоотражающей поверхностью с чётко нанесёнными цифрами и расстоянием до их место расположения. Расстояние указано от здания до гидранта.  
Срок исполнения, согласно выше указанного Предписания - до 01.10.2021г.
2. 16.09.2021г. устранено нарушение п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 –

  
14.09.2022

На объекте защиты в здании МБДОУ детский сад №14 класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 все светильники аварийного освещения отличаются от светильников рабочего освещения нанесёнными знаками – А красного цвета.

Срок исполнения, согласно выше указанного Предписания – до 01.12.2021г.

3. 30.09.2021г. устранено нарушение п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479- На объекте защиты МБДОУ детский сад №14 сотрудниками ВДПО г.Миллерово, согласно Договора от 22.01.2020г. №2,3, проведена вторая проверка наружного и внутреннего водопроводов противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок исполнения, согласно выше указанного Предписания- До 01.12.2021г.

4. 20.10.2021г. устранено нарушение п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479- На объекте защиты МБДОУ детский сад №14 обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Срок исполнения, согласно выше указанного Предписания- До 01.12.2021г.

Заведующий МБДОУ детский сад № 14

 Г.А.Яцеленко

Ответственный за ПБ  
МБДОУ детский сад №14

 В.И.Воробьева

Исполнил специалист по ОТ  
Ошмарин А.А.  
Тел:890904155999

